



001066

ПожСтандартКонтроль СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32708.04ДЖР0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32708.04ДЖР0.OC02.C104

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Технопром»
(ООО «Технопром»)
Адрес: Российская Федерация, 144002, Московская область,
город Электросталь, улица Горького, дом 38,
ИНН: 7731637278, ОГРН: 1097746690095,
телефон: +7 (495) 662-53-18, электронная почта: info@ostec.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Технопром»
(ООО «Технопром»)
Адрес: Российская Федерация, 144002, Московская область,
город Электросталь, улица Горького, дом 38,
ИНН: 7731637278, ОГРН: 1097746690095,
телефон: +7 (495) 662-53-18, электронная почта: info@ostec.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Независимый экспертный центр «МежРегионСерт», аттестат аккредитации № РОСС RU.32708.04ДЖР0.OC02,
адрес: 198206, город Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, дом 73, литера У, e-mail: mezhregionsert@inbox.ru

ПРОДУКЦИЯ

Конструкция фальшпола OSTEC состоящая из монтажных профилей СТРАТ, соединительных элементов и плит на сульфато-кальциевой основе с финишным покрытием и без, толщиной от 28 до 40 мм, выпускаемая по ТУ 25.11.23-011-63774458-2023. Серийный выпуск.

код ОКПД 2
25.11.23.119

код ТН ВЭД

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования», ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции.». Предел огнестойкости I45/R45/E45, при равномерно распределенной нагрузке 350 кг/м² и высоте несущих конструкций до 1500 мм.

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 0267-АА/ПБ от 01.08.2023. Испытательная лаборатория «Аванс Анализ», аттестат аккредитации № РОСС RU.32708.04ДЖР0.ИЛ06 выдан 17.11.2022

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 25.11.23-011-63774458-2023

Проверка
сертификата соответствияСРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 09.08.2023 по 08.08.2026

Руководитель органа

А.Ф. Голубев

инициалы, фамилия

Эксперт

Я.С. Кузнецов

инициалы, фамилия