



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ДСПБ.RU.ПР.059.В.00005

001110

(номер сертификата соответствия)

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

ООО «Профконструкции», 144002, Россия, Московская обл., г. Электросталь, ул. Горького, д.38, тел.:(49657) 2-32-55, 3-12-49

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

ООО «Профконструкции», 144002, Россия, Московская обл., г. Электросталь, ул. Горького, д.38, тел.:(49657) 2-32-55, 3-12-49

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Орган по сертификации продукции «ПОЖПОЛИСЕРТ» АНО по сертификации «ЭЛЕКТРОСЕРТ», № СДСПБ ЮАБ0.RU.ОС.ПР.059 до 24.02.2012 года, 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, тел. (495) 995-10-26

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО

ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Конструкция из лотков лестничных металлических кабеленесущих, для электромонтажных работ системы "OSTEC", типа ЛЛМр, предназначенная для открытых электропроводок на напряжение переменного тока до 1,0 кВ, изготовленная по ТУ 3449-003-61603126-2010

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

Соответствует требованиям установленным в технических условиях "Лотки лестничные металлические" системы "OSTEC", ТУ 3449-003-61603126-2010 (п.5.10) R 90 сохра-

код ОК 005 (ОКП)

34 4961

код ТН ВЭД

нение несущей способности конструкции лотка более 90 минут

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний №К02278 от 26.05.2011 г., ИЦ АНО по сертификации «Электросерт», 129226 г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д.12А, №СДСПБ ЮАБ0.RU.ИЛ.ПР.056 до 24.02.2012 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции)

Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2008, на систему менеджмента качества применительно к производству лотков металлических, №РОСС RU.1701.11 ТСМО/ГОС от 17.01.2011 г., выданный Орган по сертификации "ИНСТИТУТ СТАНДАРТОВ ОРГАНИЗАЦИЙ", 115035, Москва, Софийская наб., 34 В, №РОСС RU.3425.04ЯЧ00 от 04.06.2007

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 27.05.2011 г. по 26.05.2014 г.

М.П.



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

А.Н. Аксенов

А.В. Трошин

ERROR: stackunderflow
OFFENDING COMMAND: ~

STACK: