

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ05.В.01752  
(номер сертификата соответствия)

ТР 0644949  
(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ** ООО «Профконструкции». Адрес: 144002, Россия, Московская обл., г.  
(наименование и место нахождения заявителя) Электросталь, ул. Горького, д.38, тел.: (49657) 2-32-55, 3-12-49. ОГРН:  
1095053001383, ИНН: 5053067079.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** ООО «Профконструкции». Адрес: 144002, Россия, Московская обл., г.  
(наименование и место нахождения изготовителя продукции) Электросталь, ул. Горького, д.38, тел.: (49657) 2-32-55, 3-12-49. ОГРН:  
1095053001383.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** "ПОЖПОЛИСЕРТ" АНО ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ЭЛЕКТРОСЕРТ".  
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдающего сертификат соответствия) 129226 г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12 А, тел. (495)  
995-10-26, факс (495) 995-10-26. ОГРН: 1037739013355. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ05 выдан 25.08.2010г.

МЧС России.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** Огнестойкая кабельная линия системы "OSTEC", типов: лотки металлические замковые трубчатые ЛМЗТ и ЛНМЗТ с крышками и без крышек; лотки металлические ЛМЗТ и ЛНМЗТ серии НСТ, с крышками и без крышек; лотки проволочные типа ПЛМ; лотки проволочные усиленные ПЛМУ; лотки лестничные металлические типа ЛЛМр; лотки лестничные металлические типа НЛО, предназначенная для открытых электропроводок на напряжение переменного тока до 1,0 кВ, изготовленная по ТУ 3500-001-61603126-2011. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)  
35 0000

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)** Федеральный закон РФ от 22.07.2008 г., №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

код ЕКПС

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация) Кабельные линии. Сохранение работоспособности в условиях пожара  
ГОСТ Р 53316-2009 сохраняет работоспособность в течении 60 минут.

код ТН ВЭД России  
8544 49

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ** Протоколы испытаний №К02131-ТР, К02132-ТР, К02133-ТР, К02134-ТР, К02135-ТР от 25.04.2011 г., ИЦ ПБ "Пожполитест", рег. № ТРПБ.RU.ИН12 от 25.08.2010, адрес: 129226 г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12 А

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ** Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2008, на систему менеджмента качества применительно к производству лотков металлических, №РОСС RU.1701.11-ТСМО/ГОС от 17.01.2011 г., выданный Орган по сертификации "ИНСТИТУТ СТАНДАРТОВ ОРГАНИЗАЦИЙ", 115035, Москва, Софийская наб., 34 В, №РОСС RU.3425.04ЯЧ00 от 04.06.2007. Место нанесения знака обращения на рынке: на изделия, на таре (упаковке), на сопроводительной технической документации. Схема сертификации: 5с.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 25.04.2011 по 24.04.2016




Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

 А.Н. Аксенов

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

 А.В. Трошин