



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ДСПБ.RU.ПР.059.В.00006

001111

(номер сертификата соответствия)

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

ООО «Профконструкции», 144002, Россия, Московская обл.,
г. Электросталь, ул. Горького, д.38, тел.:(49657) 2-32-55, 3-12-49

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

ООО «Профконструкции», 144002, Россия, Московская обл.,
г. Электросталь, ул. Горького, д.38, тел.:(49657) 2-32-55, 3-12-49

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Орган по сертификации продукции «ПОЖПОЛИСЕРТ» АНО по сертификации «ЭЛЕКТРОСЕРТ», № СДСПБ ЮАБ0.RU.ОС.ПР.059 до 24.02.2012 года, 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, тел. (495) 995-10-26

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО

ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Конструкция из лотков лестничных металлических кабеленесущих, для электромонтажных работ системы "OSTEC", типа НЛО, предназначенная для открытых электропроводок на напряжение переменного тока до 1,0 кВ, изготовленная по ТУ 3449-005-61603126-2010

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

Соответствует требованиям установленным в технических условиях "Лотки лестничные металлические типа НЛО" системы "OSTEC", ТУ 3449-005-61603126-2010 (п.5.10)

код ОК 005 (ОКП)
34 4961

код ТН ВЭД

R 90 сохранение несущей способности конструкции лотка более 90 минут

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний №К02279 от 26.05.2011 г., ИЦ АНО по сертификации «Электросерт», 129226 г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д.12А, №СДСПБ ЮАБ0.RU.ИЛ.ПР.056 до 24.02.2012 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2008, на систему менеджмента качества применительно к производству лотков металлических, №РОСС RU.1701.11 ТСМО/ГОС от 17.01.2011 г., выданный Орган по сертификации "ИНСТИТУТ СТАНДАРТОВ ОРГАНИЗАЦИЙ", 115035, Москва, Софийская наб., 34 В, №РОСС RU.3425.04ЯЧ00 от 04.06.2007

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 27.05.2011 г. по 26.05.2014 г.

М.П.



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

А.Н. Аксенов

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

А.В. Трошин